



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
= I N A P A =  
**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

**REPORTE OPERACIONAL DE SISTEMAS Y EQUIPOS**

ACUEDUCTOS AFECTADOS POR LLUVIAS

Al jueves 07 de septiembre del 2017

**CUADRO  
No.3**

**Hora: 2:10 p.m.**

No.	Región	Provincia	Acueducto Afectado	Días (cant.)	Causa Inicial	Ultima Acción Tomada	Observación
1	I	Santiago	Baitoa-La Lima	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
2	I	Santiago	Múltiple Hato del Yaque	1	Las fuertes lluvias caídas rotura de Cut-out		Fuera de servicio total 07/09/2017
3	II	Monseñor Nouel	Los Arroces	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
4	III	Samaná	Samaná	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
5	III	Samaná	Las Terrenas	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
6	III	Samaná	El Limón de Samaná	16	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
7	III	Duarte	La Cuaba	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
8	III	Duarte	Múltiple La Peña-Pontón (Obra de Toma Brazo Grande)	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

= I N A P A =

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

**REPORTE OPERACIONAL DE SISTEMAS Y EQUIPOS**

ACUEDUCTOS AFECTADOS POR LLUVIAS

Al jueves 07 de septiembre del 2017

**CUADRO  
No.3**

Hora: 2:10 p.m.

No.	Región	Provincia	Acueducto Afectado	Días (cant.)	Causa Inicial	Ultima Acción Tomada	Observación
9	III	María Trinidad Sánchez	Río San Juan	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
10	III	María Trinidad Sánchez	El Factor	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
11	III	María Trinidad Sánchez	Múltiple Nagua-Guayabito	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
12	III	María Trinidad Sánchez	Múltiple El Pozo-Los Limones	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
13	IV	Dajabón	La Gorra	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
14	IV	Dajabón	Restauración	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
15	IV	Dajabón	Partido	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
16	IV	Dajabón	Múltiple El Pino-Rodeo	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

= I N A P A =

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

**REPORTE OPERACIONAL DE SISTEMAS Y EQUIPOS**

ACUEDUCTOS AFECTADOS POR LLUVIAS

Al jueves 07 de septiembre del 2017

**CUADRO  
No.3**

Hora: 2:10 p.m.

No.	Región	Provincia	Acueducto Afectado	Días (cant.)	Causa Inicial	Ultima Acción Tomada	Observación
17	IV	Valverde	Múltiple Línea Noroeste (ALINO)	1	Corte de energía eléctrica por prevención (EDENORTE)	Reducción preventiva de caudal, producción fluctuando entre 1.6 y 1.7 m <sup>3</sup> /s	Fuera de servicio parcial 07/09/2017
18	IV	Valverde	Esperanza Viejo	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
19	IV	Santiago Rodríguez	Monción-Cacique-Los Quemados	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
20	IV	Santiago Rodríguez	Villa Los Almácigos	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
21	IV	Santiago Rodríguez	Arroyo Blanco-El Guanal	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
22	V	San Cristóbal	Villa Altagracia	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
23	VI	Barahona	Múltiple Enriquillo	1	Caída de árboles causo Avería en línea circuito eléctrico de media tensión	EDESUR trabajan en rehabilitación de la línea	Fuera de servicio total 07/09/2017
24	VII	San Juan	Múltiple San Juan de la Maguana-Juan de Herrera	1	Crecida de Río San Juan provoco alta turbidez	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**  
**= I N A P A =**  
**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

**REPORTE OPERACIONAL DE SISTEMAS Y EQUIPOS**

ACUEDUCTOS AFECTADOS POR LLUVIAS

Al jueves 07 de septiembre del 2017

**CUADRO**  
**No.3**

Hora: 2:10 p.m.

No.	Región	Provincia	Acueducto Afectado	Días (cant.)	Causa Inicial	Ultima Acción Tomada	Observación
25	VII	San Juan	Múltiple Sabana Alta-Guanito-La Zanja	1	Paso del Huracán Irma	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
26	VII	Elías Piña	Múltiple Sabana Larga-Potroso	3	Crecida de Río Caña provoco alta turbidez	Cierre preventivo	Fuera de servicio total 05/09/2017
27	VII	Elías Piña	Múltiple Pedro Santana-Bánica	3	Crecida del río Artibonito provoco alta turbidez	Cierre preventivo	Fuera de servicio parcial 05/09/2017
28	VII	Elías Piña	El Llano	3	Crecida de Río Caña provoco alta turbidez	cierre preventivo	Fuera de servicio parcial 05/09/2017
29	VIII	La Altagracia	Higüey (Estación Sanate )	1	Paso del Huracán Irma	cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017
			Campo de Pozos La Matilla	1	Cierre en el circuito de energía eléctrica		
30	IX	San Pedro de Macorís	San Pedro de Macorís (obra de toma Ramón Santana)	1	Crecida de Río Soco provoco alta turbidez	cierre preventivo	Fuera de servicio total 07/09/2017

**Nota:** Total población que permanece afectada  
**1,236,860** Habitantes