



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

8 de enero de 2018

Página 1 de 2

## CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

## COMITÉ DE COMPRAS

## CIRCULAR No. 1

## A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2018-0066**, para la CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LOS CACAOS COMO EXTENSION ACUEDUCTO FULA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

"El Departamento de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha 07 del mes de enero del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

Les estoy enviando las inquietudes y/o preguntas relacionadas con el proceso INAPA-CCC-CP-2018-0066

- 1.- Favor de suministrar el detalle de anclaje de la junta tapón de 6", ya que no fue incluido en los detalles de los planos.
- 2.-Favor de especificar las dimensiones de los anclajes para codos de 6"x45, ya que en el recuadro que aparece en el plano para dimensionar los anclajes, hay dos tipos de dimensiones para los codos de 45 a 90 grados.

**Respuesta:** Ver planos de detalles diversos publicados en el portal institucional y del órgano rector DGCP.

Entonces, ¿Cuál de los dos recuadros debemos usar?

**Respuesta:** Ver planos de detalles diversos publicados en el portal institucional y del órgano rector DGCP.

3.- En la partida 8 (Manejo de tránsito y señalización). ¿Cuáles son los elementos a considerar en el "Manejo de tránsito y señalización, por tratarse de la autopista Duarte, que es de alto tránsito y velocidad?

**Respuesta:** Hombres con banderas rojas, humaredas, cintas y conos



4.- En la partida 10.3 (Limpieza final y continua). ¿Cuáles son los elementos a considerar por ser la autopista Duarte?

**Respuesta:** Diariamente deben dejar el área limpia y sin obstáculos que interfieran el libre tránsito.


5.- En la partida 9.6 (Suministro y colocación riego doble imprimación)..

-¿A qué se refiere?

-¿Es una imprimación sencilla con doble riego ligante? ó

-¿Es una imprimación doble?

**Respuesta:** Si, doble imprimación



Lic. Karol Peña  
Enc. Div. de Licitaciones

