



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"**

**Santo Domingo, DN.
11 de enero 2019**

INFORME SUPERVISION

**REPORTE CUBICACION No.11 PERIODO DE EJECUCION
31/11/2018 AL 28/12/2018**

OBRA : *Reforzamiento Acueducto Múltiple Quita Coraza – Fondo Negro*
CONTRATO : *135-2014*
CONTRATISTA : *Constructorres & Asociados SRL.*

Anexo : Reporte cubicación de cantidades ejecutadas

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta obra consiste en la construcción del acueducto **Quita Coraza – Fondo Negro**

Este acueducto trabaja por impulsión, y tiene como fuente las aguas del río yaqué del sur, desde la plata potabilizadora de ASURO hasta el depósito regulador de 400 m³.

Los componentes de este sistema son: línea de impulsión Ø 8" PVC SRD-21, con una longitud de 4632 ml que va desde la estación de bombeo hasta el depósito, construcción de depósito regulador de 400 m³, línea matriz Ø 8" PVC SRD-26 con una longitud de 2080.07 (incluye piezas especiales), línea de conducción Ø 6" PVC SDR-26 C/J.G. con una longitud 854.90 ml, electrificación, equipamientos y corrección de averías.

II) AVANCE REALIZADO EN OBRA:

A la fecha esta obra tiene un avance general 99%, en el tramo de la línea de impulsión esta tiene un 100% de ejecución, construcción depósito regulador 400 m³, 98% de ejecución, línea matriz Ø 8" PVC SRD-26, 100% ejecución, línea de conducción Ø 6" PVC SDR-26 C/J.G, 100% ejecución, equipamiento y electrificación 100% ejecución, corrección de averías 100% ejecución, empalmes a las redes existentes.

III) ASPECTOS GENERALES A RESALTAR

Esta obra está en fase de prueba de operación de los sistemas, en estos momentos se está ejecutando la colocación de las acometidas y el empalme en Arroyo Grande.

ANEXO:

Reporte No. __11__ de partidas ejecutadas durante el periodo 31/11/2018 al 28/12/2018

Fotos

Sin otro particular,

Ing. José M. Feliz
Ingeniero Supervisor de obras