

SNCC.D.016



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

28 de febrero de 2020

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2020-0007

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

CIRCULAR No. 1

“ADQUISICION DE UN (01) GENERADOR ELECTRICO Y MATERIALES PARA SER
UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA
COMPARACION DE PRECIOS
INAPA-CCC-CP-2020-0007

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, recibimos preguntas: les damos las siguientes respuestas:

1. ¿Se debe contemplar la base del generador en Hormigón?


Repuesta: Sí, deben contemplar la base de hormigón, para la instalación del Generador eléctrico.

2. ¿El Transfer debe ser de Gabinete de Piso o de Pared?

Repuesta: Gabinete de piso.

3. ¿El suministro de combustible de la planta se va a conectar al tanque externo existente o se utilizará el tanque interno del equipo?

Repuesta: El tanque interno del equipo suministrado.


Lic. Karol Peña
Enc. Div. de Licitaciones
Compras y Contrataciones del INAPA

