



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2021-0001

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

22 de enero de 2021

Página 1 de 2

**CIRCULAR No. 1 DE REPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS**

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **20** del mes de enero del 2021, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

- 1- Me podrían confirmar cual es el tipo de conexión que deben tener los transformadores. En la ficha técnica en símbolo dice delta- estrella, pero entre paréntesis dice estrella delta.

Voltaje Primario:	7,200 / 12,400 Vac
Voltaje Secundario:	240 / 480 Vac
Para conexión:	Δ- Y (Estrella - Delta)

Respuesta: El tipo de conexión es Estrella Delta.

- 2- Notamos que las fichas técnicas presentadas en los archivos de la licitación no están completas. Pueden proveer fichas técnicas con todos los datos sobre estos transformadores, especialmente si necesitan ser homologadas por las EDE's. De otra manera, se dificulta presentar esta oferta debido a la falta de información técnica.

Respuesta: Las fichas técnicas publicadas contienen los elementos necesarios para que cualquier proveedor con conocimiento en el área pueda presentar su oferta.

Confirmamos que todos los transformadores deben ser homologados por las EDES.

Sasha Maria Aquino
Sasha Maria Aquino

Enc. División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra
Copia1 – Agregar Destino

