



21 de septiembre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

Página 1 de 2

CIRCULAR No. 1 DE REPUESTAS

COMITÉ DE COMPRAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“ MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROVINCIA
HATO MAYOR, ZONA VI”

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta el 06 del mes de septiembre del 2021, recibimos una pregunta y les damos la siguiente respuesta:

1. Cuáles son las especificaciones del Medio filtrante tipo roseta en polipropileno (En Filtros), (Según Detalle)

3.8.19	Medio filtrante tipo roseta en polipropileno (En Filtros), (Según Detalle)	13,206.22	M ³
--------	--	-----------	----------------

Ese volumen de 13,206.22m³ de medio filtrante es correcto? En planos los filtros tienen 376m³ solamente, además se necesitarían aproximadamente 170 contenedores para traer esos 13mil metros

Respuesta: Ver enmienda, en la cual se cambió la cantidad en la partida: 3.8.19 Medio filtrante tipo roseta (en filtros) (según detalle) 13,206.22 a 374.22, ya que la primera

La cantidad estaba en P3 y la unidad en M3, lo que se hizo fue que la cantidad se cambió a M3

2. Adjuntamos las siguientes consultas en relación con la convocatoria de referencia 1- En relación con el punto 2.14 Documentación a Presentar (documentación legal), se solicita para las personas jurídicas: “5- Certificación emitida por el colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores (CODIA), que demuestre que el representante (ingeniero/arquitecto) está al día en sus obligaciones. (Actualizado-Vigente) (Subsanable)”. Entendemos que este certificado debe presentarlo el responsable para esta obra. Favor confirmar.

Respuesta: Si, el certificado debe presentarlo el responsable para esa obra.

3. En el marco del proceso de referencia indicado en el asunto, tenemos a bien consultar:

B	ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE	
B-1	MEJORAMIENTO RED COLECTORA EXISTENTE	
1.1	LIMPIEZA DE TUBERÍA EXISTENTE	
1.1.1	De 8" H.S	5,414.50 M
1.1.2	De 12" H.S	1,152.00 M
1.1.3	De 15" H.S	252.00 M

No hemos podido encontrar un informe del estado actual de las tuberías entre los documentos de licitación. Solicitamos aclarar el alcance de las partidas correspondientes a la Limpieza de Tubería existente de H.S de 8", 12" y 15".

Respuesta: El estado actual de las tuberías es obstruidas. El alcance es limpieza por succión desde los registros de inspección, extracción y bote de lodos.


Sasha Maria Aquino
 Enc. División de Licitaciones
 Depto. de Compras y Contrataciones

