



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2024-0002

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

05 de marzo de 2024

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS

Página 1 de 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“ADQUISICION MOTORES SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A
NIVEL NACIONAL”

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 01 del mes de marzo del 2024, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. Se solicita que INAPA confirme el diámetro para cada motor eléctrico requerido (7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP, 50 HP, 60 HP, 125 HP):

Respuesta:

5 hp: 4"

7.5 hp: 6"

10 hp: 6"

15 hp: 6"

20 hp: 6"

25 hp: 6"

30hp: 6"

50 hp: 6"

60 hp: 6"

125 hp: 8"

2. Se solicita INAPA confirme el tipo rebobinable o encapsulado para cada motor eléctrico requerido (7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP, 50 HP, 60 HP, 125 HP)

Respuesta: Cumplir con las especificaciones de las fichas técnicas – Ver enmienda No.1

3. Se solicita INAPA confirme los países de origen permitidos para cada motor eléctrico requerido (7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP, 50 HP, 60 HP, 125 HP)

Respuesta: Todas las marcas pueden participar siempre que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas

4. Se solicita INAPA confirme las marcas aprobadas para cada motor eléctrico requerido (7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP, 50 HP, 60 HP, 125 HP)

Respuesta: Todas las marcas pueden participar siempre que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

fin

5. Se solicita INAPA confirme las marcas no aprobadas para cada motor eléctrico requerido (7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP, 50 HP, 60 HP, 125 HP):

Respuesta: Todas las marcas pueden participar siempre que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

6. Se solicita INAPA confirme si es necesario certificaciones para cada motor eléctrico requerido (7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP, 50 HP, 60 HP, 125 HP)

Respuesta: Si la marca es distinta deben entregar una certificación por cada fabricante.

Atentamente,


Julio Antonio Morel Clase
Enc. División Licitaciones



JM/EM