



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2019-0077

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

04 de diciembre de 2019

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTA A LOS  
COMITÉ DE COMPRAS

Página 1 de 2

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0077**  
**OBRA: REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 450 LPS DEL AC. SAN JUAN**  
**PROVINCIA SAN JUAN**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

**Pregunta:**

**En la Fase A (Rehabilitación Planta de Potabilizadora de Filtración Rápida, cap. 450 Lps.)**

1.- En la partida 6, sub-partida 6.1, Favor especificar la distancia de suministro de material de mina?

**Respuesta:**

❖ Considerar Distancia Mina= 15 KM

2.- En la partida 8, Favor agregar detalle donde se especifique los materiales a considerar para el suministro y colocación de la llave de toma en el depósito regulador?

**Respuesta:**

❖ Ver detalle anexo.

\*\*\* Ver Lista de Partidas modificado con cambios realizados resaltados en color. \*\*\*

  
**Lic. Karol A. Peña Grullón**  
Enc. División de Licitaciones  
Depto. de Compras y Contrataciones

CP-2019-0077

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino

