



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2020-0017

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

27 de mayo de 2020

Página 1 de 2

**CIRCULAR No. 1 DE REPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS**

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2020-0017

**RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS – GALEON,
PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

Pregunta:

A 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA, como cantidad de m3 estimada, tipo de material a excavar y si incluye suministro de relleno.

- ❖ **Respuesta.** La partida de Movimiento de Tierra, para la realización del empalme en tubería existente de 20" HD, debe incluir excavación de material; suministro, colocación y compactación de material de relleno y bote de material sobrante. Para evaluar mejor el costo de esta partida, ver los planos que fueron incluidos en el proceso.

VI.11 ORNAMENTACIÓN EXTERIOR.

- ❖ **Respuesta.** La ornamentación exterior incluye la siembra de algunos arbustos de tipo ornamental en el área exterior de la garita. El oferente debe presentar en su propuesta el tipo de plantas a usar y la cantidad.

C.13 CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO.

C.14 SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA

- ❖ **Respuesta.** Control y manejo de tránsito; y señalización, control y seguridad en la obra son partidas que dependen del proceso constructivo del oferente, siguiendo los lineamientos de seguridad establecidos.

E.10.1 IMPERMEABILIZANTE (Especificar)


- ❖ **Respuesta.** El impermeabilizante a utilizar es de tipo acrílico.

2. Esta partida no muestra la cantidad de meses, favor de indicar.

2	CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES)		MESES
---	---	--	-------

Respuesta:

- ❖ Esta partida se deja en blanco para que el contratista pueda ajustarla a su programa de ejecución de obra, sin exceder el tiempo de ejecución máximo establecido en el Pliego de Condiciones.



Lic. Karol A. Peña Grullón
 Enc. División de Licitaciones
 Depto. de Compras y Contrataciones