



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

07 de abril 2022

Página 1 de 4

**CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS**

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS
HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **05** del mes de **abril** del 2022, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

A-3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS EN PLANTA

1. Partida 2.2, Regularización de zanja; ¿a qué se refieren, qué actividades incluye esta partida?

Respuesta: Terminación del corte del fondo de la zanja antes de proceder con el asiento de arena.

2. Partida 2.4 Suministro material de mina (Dist. = 20 km); ¿cuál es el tipo de material requerido?

Respuesta: material Caliche

3. Partida 5 REGISTRO EN BLOCKS 6" (0.80 x 0.80) m, según detalles; los planos indican altura variable, pero debemos tener un mínimo y máximo.

Respuesta: Mínimo 0.60m y máximo: 1.50m

A-4. READECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO

4. Partida 1.2 Suministro material de mina (Dist. 20 km); ¿cuál es el tipo de material requerido?

Respuesta: material Caliche

5. Partida 2.2 Impermeabilización fondo laguna (incluye suministro y compactación de material, usar suelo cemento, área: 60.0 m x 21.80 m, espesor= 0.10 m); ¿cuál sería la relación suelo/cemento?

Respuesta Relación 2:1 (2 fundas de cemento por cada M3 de material de mina).

6. Partida 2.3 Losa de hormigón con malla electrosoldada $e=0.10$ m; indicar resistencia del hormigón, características de la malla electrosoldada.

Respuesta: $F'c=210\text{kg/Cm}^2$, Malla electro soldada (D2.3 x D2.3, 10 x 10)

7. Partida 2.4 Acera perimetral ancho= 1.20 m; indicar resistencia del hormigón, tipo de refuerzo y terminación.

Respuesta: $F'c=180\text{kg/Cm}^2$. Terminación: Frotado, no lleva refuerzo.

B. GARITA DE VIGILANTE

8. Partida 5.8 Cerámica baño; especificar dimensiones.

Respuesta: dimensiones 0.30m x 0.30m.

9. Partida 6 PISOS DE HORMIGÓN con malla electrosoldada 2.30×2.30 (pulido); indicar resistencia del hormigón.

Respuesta: $F'c=210\text{kg/Cm}^2$.

10. Partida 7 ACERA perimetral de 0.80 m; indicar resistencia del hormigón, tipo de refuerzo y terminación.

Respuesta: $F'c=180\text{kg/Cm}^2$. Terminación: Frotado, no lleva refuerzo.

11. Partida 8.1 Premarco en puerta y ventanas; ¿a qué se refieren con premarco?

Respuesta: Favor ver plano No.9.

C. VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, $L=483.44$ M

12. Partida 9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de angulares de $1\ 1/2" \times 3/16"$; para cotizar mejor, deberíamos saber cuál será su uso y dónde van colocados.

Respuesta: ver el detalle de Junta Expansiva en planos de la verja de bloques.

E. CAMINO DE ACCESO A PLANTA:

13. Partida 1.8 Cuneteo, ¿a qué se refieren con esto?, ¿qué actividades incluye esta partida?

Respuesta: A las excavaciones con equipo para la conformación de las cunetas laterales en el camino.

S.A

Z. VARIOS

14. Partida 3 Logo y letrero de INAPA; especificar dimensiones.

Respuesta: usar 0.75m de diámetro.

15. Quiero información sobre dónde puedo depositar de manera **virtual** los documento y propuesta sobre la licitación "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LOS HATILLOS".

Respuesta: Según el Pliego de Condiciones 2.12 "La presentación de Propuestas "Sobre A" y "Sobre B" se recibirán en línea a través del Portal Transaccional o de manera física en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en el Departamento de Compras en la C/Guarocuya, Edif. INAPA, Urbanización El Millón, desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., del día indicado en el cronograma de la Comparación de Precios, que solo podrá postergarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones".

16. Estamos interesados en participar en estos dos procesos comparación de precios INAPA-CCC-CP-0015 Y INAPA-CCC-CP-0016 pero vemos que la visita es obligatoria y era el día de hoy 19 de Marzo, hoy no pudimos asistir a la visita porque estábamos en la apertura de los sobres del proceso por comparación de precios de las INAPA-CCC-CP-0014. ¿Queremos saber si podemos hacer la visita a las dos localidades mañana o pasado mañana? o si podemos presentar la oferta sin haber realizado la visita como en los otros procesos por comparación de precios.

Respuesta: La visita no es obligatoria, pueden presentar ofertas.


Sasha Maria Aquino
Encargada División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones