



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA**

**CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS**

15 septiembre 2022

Página 1 de 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**“ REHABILITACION PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
ALCANTARILLADO SANITARIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA,
ZONA VI ”**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha 7 del mes de **septiembre del 2022**, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. Favor indicar cuales son los materiales de las tuberías y accesorios de las siguientes partidas:

4.2	Codo tipo cuello de ganso de Ø4”	2.00	UD
4.3	YEE DE Ø4” (con 2 codos Ø4”x45 grados)	1.00	UD

Respuesta: Los materiales de las tuberías y accesorios de esas partidas son acero.

2. Por favor suministrar alguna información con respecto de las partidas siguientes:

3.4	Construcción de sistema de escape de gases	1.00	UD
3.5	Construcción de sistema alimentación combustible	1.00	UD

Respuesta: El generador a colocar estará montado en un tráiler, por tanto, no necesitará la construcción de un sistema de escape de gases y se eliminará esa partida. Además, el sistema de alimentación de combustible será conforme al generador cotizado.


Sasha Maria Aquino
 Encargada División de Licitaciones
 Depto. de Compras y Contrataciones