



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-CP-2019-0012
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

18 de marzo de 2019

Página 1 de 1

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITÉ DE COMPRAS

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0012, para Red De Distribución Barrio Paraíso, Municipio Dajabón, provincia Dajabón.

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **14** del mes de marzo del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

1-Los collarines de 6" en polietileno, especificados para las acometidas, pueden ser en metal? Ya que en el mercado son poco usuales en para ese diámetro en PE.

RESOLUCION UNICA: En el plano de la red de distribución indica que para diámetros hasta 4 pulgadas serán en polietileno, para diámetros mayores a 4 pulgadas indica de H.D, pueden ser de H.F.

Ver Detalles de Anclajes.

2- ¿Nos pueden suministrar los detalles de anclajes HS en acometidas y piezas especiales de la red?

RESOLUCION UNICA: Ver Detalles de Anclajes.

1- 3. En la partida 2.3 (suministro de material de mina) el 10% es el esponjamiento del material o solo la cantidad a usar en esta partida.

RESOLUCION UNICA: Corresponde solo la cantidad a usar en la partida.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
División de Licitaciones


Lic. Karol Peña
Enc. División de Licitaciones

