



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2019-0026

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

12 de abril de 2019

Página 1 de 2

## CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITÉ DE COMPRAS

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0026, "AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LA CHARCA DE GARABITO MOGOLLÓN - COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE SABANA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN".

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 10 del mes de abril del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

- 1- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VALVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, ¿MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) SUMINISTRAR LA LONGITUD DEL NIPLE AC DE (Ø6'' x L) Y (Ø4'' x L) ?

**Respuesta:** Las longitudes de los niples a utilizar en cada uno de los casos se corresponde con 3.5 m (Ø6'' x 3.5) y (Ø4'' x 3.5).

  
Lic. Karol a. Peña G.  
Enc. Div. de Licitaciones  
Depto. De Compras y Contrataciones

