

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A

SUB-DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUB-DIVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS

ACUEDUCTO LOMA DE GUAYACANES, ESTACION DE RELEVO

PROVINCIA VALVERDE

14 DE ABRIL DE 2011

ESPECIFICACIONES GENERADOR ELECTRICO

Tipo de Combustible	:	Diesel
Cantidad	:	1 unidad
Capacidad	:	50 KW
Arranque	:	Eléctrico
Enfriamiento	:	Aire-Agua
Fase	:	1Ø
Voltaje	:	240 voltios
Velocidad	:	1,800 RPM
Frecuencia	:	60 Hz