



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-LPN-2021-0029

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

29 de septiembre 2021

CIRCULAR No. 1 DE REPUESTAS
COMITE DE COMPRAS

Página 1 de 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“ADQUISICION DE RODAMIENTOS, CONCTATOR MAGNETICO Y CONTROL DE NIVEL PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL INAPA”

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **15** del mes de **septiembre** del 2021, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

- 1) Buenos días, quisiera aclarar algunas dudas técnicas sobre el proceso INAPA-CCC-LPN-2021-0029 específicamente en los monitores de fases. Cuando se refieren a baja tensión (% del punto ajustable) y alta tensión (% del punto ajustable) quisiera saber si se refieren a la tolerancia del voltaje a monitorear u otra cosa. Además, cuando se refieren a fallo por voltaje y a la pérdida completa de energía o después de falla, esos tiempos deben ser exactamente los mismos o pueden tener una tolerancia.

Repuesta:

- 1- **Tolerancia del voltaje a monitorear**
- 2- **No necesariamente, pueden tener tolerancias**

Sasha Maria Aquino
Sasha Maria Aquino
Encargada División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones