



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000502

06/07/2018

No. Solicitud : **SOC2018-000502**

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40141631137	40141631137 - ACTUADOR ELÉCTRICO: MOTOR 1 HP, 460 VOLT., 3Ø, 3360RPM, 60 HZ, NEMA 4, ACOPLADO A ACTUADOR DE 26RPM, TORQUE DE APERTURA Y CIERRE DE 74 A 185 FT.LBS, LUBRICACIÓN F15 NEMA4, TEMP. -20 HASTA +140°F	UNIDADES	2.00		
2	40141631138	40141631138 - ACTUADOR ELÉCTRICO: MOTOR ½ HP, 460 VOLT., 3Ø, 3360RPM, 60 HZ, NEMA 4, ACOPLADO A ACTUADOR DE 26RPM, TORQUE DE APERTURA Y CIERRE DE 74 A 185 FT.LBS, LUBRICACIÓN F15 NEMA4, TEMP. -20 HASTA +140°F	UNIDADES	2.00		
3	40141631143	40141631143 - ACTUADOR ELÉCTRICO: MOTOR ¼ HP, 460 VOLT., 3Ø, 3360RPM, 60 HZ, NEMA 4, ACOPLADO A ACTUADOR DE 26RPM, TORQUE DE APERTURA Y CIERRE DE 74 A 185 FT.LBS, LUBRICACIÓN F15 NEMA4, TEMP. -20 HASTA +140°F	UNIDADES	6.00		
Total						

Observaciones: Complemento del Sistema de Automatización de la Planta de Tratamiento, Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal, provincia Hermanas Mirabal, Región III según especificaciones técnicas anexas

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	06/07/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	06/07/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6.00	06/07/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000503

06/07/2018

No. Solicitud : SOC2018-000503

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40141631144 4	40141631144 - ACTUADOR ELÉCTRICO: MOTOR 1/16 HP, 460 VOLT., 3Ø, 3360RPM, 60 HZ, NEMA 4, ACOPLADO A ACTUADOR DE 26RPM, TORQUE DE APERTURA Y CIERRE DE 74 A 185 FT.LBS, LUBRICACIÓN F15 NEMA4, TEMP. -20 HASTA +140°F	UNIDADES	6.00		
2	40141631145 5	40141631145 - ACTUADOR ELÉCTRICO: MOTOR ¼HP, 460 VOLT., 3Ø, 3360RPM, 60 HZ, NEMA 4, ACOPLADO A ACTUADOR DE 26RPM, TORQUE DE APERTURA Y CIERRE DE 74 A 185 FT.LBS, LUBRICACIÓN F15 NEMA4, TEMP. -20 HASTA +140°F	UNIDADES	6.00		
					Total	

Observaciones: Complemento del Sistema de Automatización de la Planta de Tratamiento, Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal, provincia Hermanas Mirabal, Región III según especificaciones técnicas anexas

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6.00	06/07/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6.00	06/07/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000504

06/07/2018

No. Solicitud : **SOC2018-000504**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	32101524203 6	32101524203 - VARIADOR DE VELOCIDAD: 4KW (5HP) TENSION1: 380 A 480VOLT. Y FRECUENCIA DE 48 A 63HZ, FRECUENCIA1: DE 0 A 600 HZ, 3Ø	UNIDADES	3.00		
					Total	

Observaciones: Complemento del Sistema de Automatización de la Planta de Tratamiento, Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal, provincia Hermanas Mirabal, Región III según especificaciones técnicas anexas

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	06/07/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000405

05/06/2018

No. Solicitud : **SOC2018-000405**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31251504201	31251504201 - ACTUADOR NEUMÁTICO (ACTUADORES VÁLVULAS DE SALIDA DE LOS FILTROS).	UNIDADES	5.00		
2	31251509201	31251509201 - ELECTRO POSICIONADOR NEUMÁTICO.	UNIDADES	6.00		
3	41116203204	41116203204 - ACCUTRAK DE DOBLE PANTALLA DEL MONITOR	UNIDADES	3.00		
					Total	

Observaciones: COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ASURO, PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.
según especificaciones técnicas anexas.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5.00	05/06/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6.00	05/06/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	05/06/2018

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000406

05/06/2018

No. Solicitud : SOC2018-000406

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47101516204	47101516204 - TURBIDIMETRO	unidad	2.00		
2	41111938201	41111938201 - TRANSMISOR DE NIVEL, LEVEL MEASUREMENT (MEDICIÓN DE NIVEL ULTRASÓNICO), + SENSOR DE NIVEL	UNIDADES	8.00		
3	26111528201	26111528201 - TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL.	UNIDADES	3.00		
					Total	

Observaciones: COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ASURO, PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.
Según especificaciones técnicas anexas.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	05/06/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	8.00	05/06/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	05/06/2018

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000408

05/06/2018

No. Solicitud : SOC2018-000408

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	32101524201	32101524201 - VARIADOR DE VELOCIDAD PARA BOMBA DE SULFATO (INPUT: 400/460V 3Ø 50/60HZ)(AC SPEED DRIVE 7.5HP)	UNIDADES	3.00		
					Total	

Observaciones: COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ASURO, PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.
Según especificaciones técnicas anexas.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	05/06/2018

Requerido Por


ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000498

06/07/2018

No. Solicitud : SOC2018-000498

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41112514007	41112514007 - MEDIDOR DE PH: RANGO DE PH DE 0 A 14, TEMP. -5 A 70 °C, CON DOS SALIDAS DE 4 A 20 MA, 230 VAC, 60HZ, 7.5VA, IP65 CON SENSOR DE PARÁMETROS.	UNIDADES	2.00		
2	41112514008	41112514008 - MEDIDOR DE TURBIEDAD: RANGO FNU, NTU, PPM, G/L, %, CON DOS SALIDAS DE 4 A 20 MA, 230 VAC, 60HZ, 7.5VA, IP65 CON SENSOR DE PARÁMETROS.	UNIDADES	2.00		
3	41112514009	41112514009 - MEDIDOR DE CAUDAL: SEÑAL DE SALIDA DE 4 A 20 MA, 230 VAC, 60HZ, 7.5VA, IP65 CON SENSOR DE PARÁMETROS TIPO FDU	UNIDADES	2.00		
					Total	

Observaciones: Complemento del Sistema de Automatización de la Planta de Tratamiento, Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal, provincia Hermanas Mirabal, Región III según especificaciones técnicas anexas.

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	06/07/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	06/07/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	06/07/2018

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones