

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA**

**DIRECCION DE OPERACIONES  
DEPTO DE TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS CLORO GAS**

<b>PARAMETROS</b>	<b>RANGO</b>
<b>CLORO</b>	<b>NO MENOS DEL 99.5%/VOLUMEN</b>
<b>HUMEDAD</b>	<b>NO MAS DEL 0.015%/MASA</b>
<b>AIRE</b>	<b>0.20%</b>
<b>RESIDUOS</b>	<b>MENOS DEL 0.015%</b>
<b>ARSENICO</b>	<b>MENOS DEL 0.0003%</b>
<b>METALES PESADOS(PLOMO)</b>	<b>MENOS DEL 0.003%</b>
<b>PLOMO</b>	<b>MENOS DEL 0.001%</b>
<b>MERCURIO</b>	<b>MENOS DEL 0.0001%</b>