



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
03 de Octubre del 2022

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 3**  
**PERIODO DE EJECUCION DESDE 27/05/2022 HASTA 05/08/2022**

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Deposito Metálico Acueducto Múltiple  
Duvergé-La Colonia- Vengan a Ver, Provincia  
Independencia Zona VIII  
**Contrato:** 053-2021  
**Contratista:** OICA, S.R.L.  
**Provincia:** Independencia

Anexos : -Reporte de cubicación No. 3  
-Fotos

- I) **Descripción de la Obra:** La obra consiste en la Rehabilitación de dos (2) depósitos metálicos en la comunidad de Duvergé-Vengan a Ver y un (1) depósito metálico en la comunidad de La Colonia.

Los trabajos contemplan la intervención de los siguientes elementos:

- Extracción material (dentro del depósito).
  - Suministro material reposición.
  - Reparación estructura en el interior del depósito.
  - Aplicación del sandblasting.
  - Instalación tolas de fondo esp=3/8" en plancha de 4' x 8'
- II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos realizados eran la sustitución de la losa de techo del Depósito Regulator de La Colonia.
- III) **Actividades a destacar:** Las actividades más destacadas en esta cubicación no. 3, consisten en el acondicionamiento del área exterior de los depósitos y la colocación de pintura epóxica tipo Amerlock 400 en los depósitos reguladores de Duvergé – Vengan a ver y La Colonia.

Atentamente,

*Lennert Pichardo*  
Ing. Lennert Pichardo  
Supervisor Zona VIII

