



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.
20 de febrero, 2023**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 16/03/2022 al 16/06/2022***

Referencia

Obra: Ampliación Acueducto Azua, Nuevo campo de pozos,
Provincia Azua, Zona II.
Contrato: 2021-059
Contratista: COSNSTRUCTORA HARMVILLE, S.R.L.
Provincia: Azua.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto consiste en la colocación de la línea de impulsión de 3,833.44m de tubería Ø24" ACERO SCH20, y 1,222.28 Ø16" ACERO SCH30, y 1300.29m Ø12" ACERO SCH30 del acueducto de Azua

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

A la fecha esta obra tiene en suministro de 3,600m de tubería Ø24" tubería de acero SCH20 de la línea de impulsión.


II) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica, es la colocación de 139.51m de tubería Ø24'' el suministro y la colocación de 1,222.28 m de tubería Ø16'' el suministro y la colocación de 138.21m de tubería Ø12''

No se ha realizado ningún trabajo se espera llegada de tubería.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.


Ing. Carlos Montas
Supervisor de Obras

