



PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN
DEL SECTOR AGUA



Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA)
Dirección de Operaciones

DEPARTAMENTO CONTROL OPERACIONAL
FORMULARIO CONTROL DE PRESION

PROVINCIA: Monte Cristi				
ACUEDUCTO: Linea Noroeste KM17				
UBICACIÓN: El Vigador KM17				
DIAS	PRESION PSI	FECHA	HORA DE MEDICION	OBSERVACION
1	37.894	1/1/2025	12:00:00 p. m.	
2	39.031	2/1/2025	12:00:00 p. m.	
3	37.655	3/1/2025	12:00:00 p. m.	
4	33.926	4/1/2025	12:00:00 p. m.	
5	37.719	5/1/2025	12:00:00 p. m.	
6	37.904	6/1/2025	12:00:00 p. m.	
7	37.999	7/1/2025	12:00:00 p. m.	
8	39.035	8/1/2025	12:00:00 p. m.	
9	26.433	9/1/2025	12:00:00 p. m.	
10	40.732	10/1/2025	12:00:00 p. m.	
11	38.656	11/1/2025	12:00:00 p. m.	
12	38.188	12/1/2025	12:00:00 p. m.	
13	37.894	13/1/2025	12:00:00 p. m.	
14	37.308	14/1/2025	12:00:00 p. m.	
15	40.33	15/1/2025	12:00:00 p. m.	
16	28.148	16/1/2025	12:00:00 p. m.	
17	20.465	17/1/2025	12:00:00 p. m.	
18	40.778	18/1/2025	12:00:00 p. m.	
19	40.731	19/1/2025	12:00:00 p. m.	
20	41.238	20/1/2025	12:00:00 p. m.	
21	41.975	21/1/2025	12:00:00 p. m.	
22	35.124	22/1/2025	12:00:00 p. m.	
23	16.449	23/1/2025	12:00:00 p. m.	Se registró una disminución de presión en el sistema, debido a una avería en la macro red de Ø36". Esta falla afectó el suministro normal y generó una caída temporal en los valores de presión registrados por el data logger.
24	0.88	24/1/2025	12:00:00 p. m.	
25	0	25/1/2025	12:00:00 p. m.	
26	0	26/1/2025	12:00:00 p. m.	
27	0	27/1/2025	12:00:00 p. m.	
28	0	28/1/2025	12:00:00 p. m.	
29	0	29/1/2025	12:00:00 p. m.	
30	32.847	30/1/2025	12:00:00 p. m.	
31	39.293	31/1/2025	12:00:00 p. m.	
PROMEDIO		28.99		

Ing. Luis Popa
Director de Operaciones

