

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.		Código: FR-CYC-004
	Versión: 02		Página: 1 de 1 Fecha: 09-May-2024
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
2613 - Generación de Energía			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:		Cantidad:
Arrancador Suave 100 HP	39121103085		2
Descripción del Bien o Servicio			
Accesorio para Bomba			
Especificaciones Técnicas			
Tipo	Arracandor soft-starter (Suave)		
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø		
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)		
Intensidad nominal del arrancador, minimo	165amp, 460 volt.		
Intensidad nominal del motor	126amp, 460 volt.		
Factor de servicio	100%		
Sobrecarga:	integrado, electrico		
Ajuste de corriente de motor	30....100%		
Corriente maxima	4x(corr.max)		
Tension de arranque	40 a 100%		
Par de arranque	10 a 100%		
Límite ajustable de corriente	120 a 800%		
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c		
Numero de fase controladas	3		
Dysplay digital	Incluido		
By-pass	si, interno.		
Salida analogo	4 a 20ma		
Salida analogo	IP00		
Proteccional medio ambiente	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.		
Proteccion electrica	En las 3 fase.		
Control de lineas	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desacelaracion,		
Menu de configuracion			
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
Criterio de Almacenamiento			
Garantia de un 1 Año			
Observaciones			
 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis O. Nivar Cabrera 002-0082936-4	
 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4			
			

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Versión: 02

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

2613 - Generación de Energía

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador Suave 75 HP	39121103085	4

Descripción del Bien o Servicio

Accesorio para Bomba

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arracandor soft-starter (Suave)
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador, minimo	110amp, 460 volt.
Intensidad nominal del motor	96amp, 460 volt.
Factor de servicio	100%
Sobrecarga:	integrado,electrico
Ajuste de corriente de motor	30....100%
Corriente maxima	4x(corr.max)
Tension de arranque	40 a 100%
Par de arranque	10 a 100%
Límite ajustable de corriente	120 a 800%
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c
Numero de fase controladas	3
Dysplay digital	Incluido
By-pass	si, interno
Salida analogo	4 a 20ma
Salida analogo	IP00
Proteccional medio ambiente	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.
Proteccion electrica	En las 3 fase.
Control de lineas	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desacelaracion,
Menu de configuracion	

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

Garantia de un 1 Año

Observaciones

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Carlos Compres Jimenez
402-2568514-4

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 02

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

2613 - Generación de Energía

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador Suave 200 HP	39121103088	4

Descripción del Bien o Servicio

Accesorio para Bomba

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arrancador soft-starter (Suave)
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	305amp, 460 volt.
Intensidad nominal del motor	235amp, 460 volt.
Factor de servicio	100%
Sobrecarga:	integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30....100%
Corriente maxima	4x(corr.max)
Tension de arranque	40 a 100%
Par de arranque	10 a 100%
Límite ajustable de corriente	120 a 800%
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c
Numero de fase controladas	3
Display digital	Incluido
By-pass	sí, interno
Salida analogo	4 a 20ma
Salida analogo	IP66
Protección medio ambiente	Sobreintensidad, sobretensión, subtensión, secuencia de fase, perdida de fase, desbalance de fase, temperatura interna.
Protección eléctrica	En las 3 fases.
Control de líneas	Tensión, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleración, desaceleración,
Menú de configuración	

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

Garantía de un 1 Año

Observaciones

Juan Carlos Ortiz Rosario
054-0061456-5

Carlos Compres Jimenez
402-2568514-4

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Versión: 02

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

2613 - Generación de Energía

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador Suave 250 HP	39121103090	3

Descripción del Bien o Servicio

Accesorio para Bomba

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arrancador soft-starter (Suave)
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	360amp, 460 volt.
Intensidad nominal del motor	285amp, 460 volt.
Factor de servicio	100%
Sobrecarga:	integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30....100%
Corriente maxima	4x(corr.max)
Tension de arranque	40 a 100%
Par de arranque	10 a 100%
Límite ajustable de corriente	120 a 800%
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c
Número de fase controladas	3
Display digital	Incluido
By-pass	sí, interno.
Salida analogo	4 a 20ma
Salida analogo	IP00
Protección medio ambiente	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.
Protección electrica	En las 3 fase.
Control de líneas	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,
Menú de configuración	

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

Garantía de un 1 Año

Observaciones

Juan Carlos Ortiz Rosario
054-0061456-5

Carlos Compres Jimenez
402-2568514-4

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

2613 - Generación de Energía

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador Suave 150 HP	39121103092	4

Descripción del Bien o Servicio

Accesorio para Bomba

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arracandor soft-starter (Suave)
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador, minimo	250amp, 460 volt.
Intensidad nominal del motor	185amp, 460 volt.
Factor de servicio	100%
Sobrecarga:	integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30....100%
Corriente maxima	4x(corr.max)
Tension de arranque	40 a 100%
Par de arranque	10 a 100%
Límite ajustable de corriente	120 a 800%
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c
Numero de fase controladas	3
Dysplay digital	Incluido
By-pass	si, interno.
Salida analogo	4 a 20ma
Salida analogo	IP00
Proteccional medio ambiente	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.
Proteccion electrica	En las 3 fase.
Control de lineas	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desacelaracion,
Menu de configuracion	

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

Garantía de un Año

Observaciones

Juan Carlos Ortiz Rosario
054-0061456-5

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4

Carlos Compres Jimenez
402-2568514-4



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Versión: 02

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
-----------------------------------	----------------------------------

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

2613 - Generación de Energía

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador Suave 125 HP	39121103098	4

Descripción del Bien o Servicio

Accesorio para Bomba

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arrancador soft-starter (Suave)
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	185amp, 460 volt.
Intensidad nominal del motor	145amp, 460 volt.
Factor de servicio	100%
Sobrecarga:	integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30....100%
Corriente maxima	4x(corr.max)
Tension de arranque	40 a 100%
Par de arranque	10 a 100%
Límite ajustable de corriente	120 a 800%
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c
Numero de fase controladas	3
Display digital	Incluido
By-pass	si, interno.
Salida analogo	4 a 20ma
Salida analogo	IP00
Proteccional medio ambiente	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.
Proteccion electrica	En las 3 fase.
Control de lineas	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desacelaracion,
Menu de configuracion	

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

Garantia de un 1 Año

Observaciones

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4

Carlos Compres Jimenez
402-2568514-4

