

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

04 de febrero de 2026

## CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS

Página 1 de 1

## COMITÉ DE COMPRAS

## A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

"CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE CILINDROS Y UNA TONELADA DE CLORO GAS  
CON VÁLVULAS TRANCADAS"

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha **19 de enero del 2026**, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. Por esta vía le hacemos solicitud de información técnica en relación al cilindro o tambor de **2000 libras** incluido en la licitación. Sobre las condiciones actuales en la que se encuentra, ubicación, y posibilidad de imágenes de las válvulas, base y el equipo en general.

**Respuesta:**

El tambor de 1 tonelada presenta 722lbs de Cl<sub>2</sub>. Presenta sus dos válvulas de 3/4" totalmente corroidas, trancadas y taponadas con desgaste en sus prensas estopas, y vástagos incluyendo cuerpos. El envase presenta corrosión alveolar avanzada en su tapa valvular próximo a su asidero. El recipiente actualmente está ubicado en las instalaciones del Km 18 pero será trasladado por el INAPA a la Planta de Tratamiento de Agua, Acueducto Múltiple de Peravia (PTPA AMUPE).

Anexo foto del envase referido.



Atentamente,

  
Julio Antonio Morel Clase  
Enc. División Licitaciones

JM/EM