



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
02 diciembre del 2025

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
CUB. NO. 13 FINAL  
PERIODO DE EJECUCION DEL 12/05/2025 AL 09/07/2025**

Referencia	: Obra: Reconstrucción Sistemas de Abastecimiento de Las Tablas Galeón (Parte Las Tablas), Acueducto Peravia, Provincia Peravia. Contrato: 030-2020 Contratista: Consultores y Constructores Sanitarios, SRL Provincia: Peravia
Anexo	- Reporte de Cubicación No. 13 Final

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- A-Línea de Conducción desde Tubería Existente 20 H.D Estación (00+000) hasta Estación de Bombeo a Construir Estación (Aprox. 01+675.00)
- B-Estación de Bombeo
- Caseta de Bombeo
- Electrificación y Equipamiento
- Electrificación Primaria (Estación de Bombeo)
- Electrificación Secundaria
- Suministro e Instalación de Electrobomba
- Iluminación Periférica (Luces Exteriores)
- Construcción Garita para Operador
- C-Línea de Impulsión en Tubería de Ø8" desde Estación de Bombeo hacia Los Depósitos Las Tablas y Galeón y en tubería de Ø6" desde El Nudo No. 9, hasta Depósito Regulador H.A 150 M3 Elevado a Construir Comunidad de Galeón
- D-Redes de Distribución Comunidad de Las Tablas
- E-Depósito Regulador 200m3 Elev. 10.00mts. a Construir para La Comunidad de Las Tablas
- F-Reparación de Servicios Existentes

## II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se encuentra en un 100% ejecutada, se procede a cubicar Suministro y Colocación de Válvulas en la Línea, Cruce de Alcantarilla en Tubería de Ø6" Acero L=6.00 M (Incluye 2.00 M de lados) (4u), Sum. de Piezas Especiales, Tuberías de Rebose y Desagüe, Entrada, Salida, By Pass, Hormigón Armado Fc' 280kg/Cm<sup>2</sup> (Industrial), Materiales Media Tensión para Conexión Requeridos por Edesur para Conexión Final, Interconexión Eléctrica con Sistema de Edesur, Devolución de Retenido.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Ing. Divanny Pérez  
Supervisor de obras



## MEMORIA FOTOGRAFICA

