

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 03

Página: 1 de 1

Fecha: 25-mar-2025

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio:
Dirección de Aguas Potable	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

1214 - Elementos y gases

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:
Cloro Gas envasado en cilindro de 150 LBS	12142102004

Descripción del Bien o Servicio

El cloro gas es una sustancia corrosiva que se utiliza para potabilizar el agua. Tiene olor penetrante y color verdoso.

Especificaciones Técnicas

% de Cloro	No menos del 99.5%
Humedad	No más del 0.015%
Aire	0.02% máximo
Residuo no volátiles	Menos del 0.015%
Arsénico	Menos del 0.0003%
Metales pesados	Menos del 0.0003%
Plomo	Menos del 0.0001%
Mercurio	Menos del 0.0001%
Presentación	Cilindros de 150 Libras

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

- *Presentar garantía del producto (2 años o más).
- *Presentar Certificado de Calidad del producto avalado por un laboratorio externo.
- *Presentar documentación técnica y hoja de seguridad del producto.
- *Los cilindros deben cumplir con lo siguiente (planfieto No. 17 de Instituto del Cloro):
 - Tener dos válvulas de 3/4" NGT en la entrada y la salida, cumpliendo la normativa CGA 660/820 con su tapón.
 - Las válvulas no pueden presentar corrosión, adaptaciones o modificaciones. No deben estar trancadas ni presentar fugas
 - Los cilindros deben tener al menos 3 fusibles de 3/4" en NGT.
 - Los cilindros deben tener capuchón de protección de válvulas.
 - Los cilindros deben tener sus etiquetas de seguridad.
- *Los cilindros deben tener su placa con las siguientes informaciones: Capacidad comercial, Tara, Capacidad de agua, Peso lleno, Número de Serie, Año de fabricación, Fecha de realización de la última prueba hidrostática (5 años máximo)
- * Los cilindros deben ser de color plateado o amarillo.
- *El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en el mercado, deberá ser evidenciada con la presentación de las certificaciones de buen servicio de por lo menos dos (2) clientes que haga constar que ha suplido bienes correspondientes al objeto de contratación del presente proceso de licitación, su cumplimiento con la calidad del producto y cumplimiento de plazos de entrega, en procesos similares.
- *El Oferente/Proponente deberá presentar una certificación de al menos un (1) proveedor en el que se indique que han tenido lazos comerciales durante por lo menos cinco (5) años

Mayobanex López Toribio
 001-1712613-6

Jose Antonio Vicente Jimenez
 001-0016130-6

Yajaira Castillo
 002-0149446-5



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 03

Página: 1 de 1

Fecha: 25-mar-2025

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Aguas Potable

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

1214 - Elementos y gases

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cloro en pastillas en kgs

41113306232

Descripción del Bien o Servicio

Es un producto usado especialmente para el tratamiento de aguas, capaz de ser utilizado en diferentes sistemas de aplicación (Industrial). Altamente seguro en su manejo. Posee olor penetrante. Alta potencia de saneamiento. Tiene forma de pastilla compacta de color blanco.

Fórmula Química

Cl₃(CNO)₃

Concentración

90% de Cloro Activo

Aspecto

Pastillas de 200 g. (tabletas planas redondeadas)

pH de solución al 1%

2.8 – 3.2 %

Presentación

Tambores de 25 a 50 kg

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

- *Presentar garantía del producto (2 años o más)
- *Presentar Certificado de Calidad del producto avalado por un laboratorio externo
- *Presentar documentación técnica y hoja de seguridad del producto
- *Suministrar muestras de los productos a ofertar. Las muestras de los productos deben indicar el número de lote de fabricación al momento de presentar la oferta técnica, que a su vez deberá coincidir con el número de lote del producto que se va a entregar.
- *El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en el mercado, deberá ser evidenciada con la presentación de las certificaciones de buen servicio de por lo menos dos (2) clientes que haga constar que ha suplido bienes correspondientes al objeto de contratación del presente proceso de licitación, su cumplimiento con la calidad del producto y cumplimiento de plazos de entrega, en procesos similares.
- *El Oferente/Proponente deberá presentar una certificación de al menos un (1) proveedor en el que se indique que han tenido lazos comerciales durante por lo menos cinco (5) años

Maybanex López Toribio
001-1712613-6

Yajaira Castillo
002-0149446-5

José Antonio Vicente Jiménez
001-0016130-6



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 03

Página: 1 de 1

Fecha: 25-mar-2025

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Aguas Potable

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

1214 - Elementos y gases

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cloro Gas envasado
en cilindro de 2000 LBS

12142102002

Descripción del Bien o Servicio

El cloro gas es una sustancia corrosiva que se utiliza para potabilizar el agua. Tiene olor penetrante y color verdoso.

Especificaciones Técnicas

% de Cloro	No menos del 99.5%
Humedad	No más del 0.015%
Aire	0.02% máximo
Residuo no volátiles	Menos del 0.015%
Arsénico	Menos del 0.0003%
Metales pesados	Menos del 0.0003%
Plomo	Menos del 0.0001%
Mercurio	Menos del 0.0001%
Presentación	Cilindros de 2000 libras /2200 libras

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

- *Presentar garantía del producto (2 años o más).
- *Presentar Certificado de Calidad del producto avalado por un laboratorio externo.
- *Presentar documentación técnica y hoja de seguridad del producto.
- *Los cilindros deben cumplir con lo siguiente (planfleto No. 17 de Instituto del Cloro):
 - Tener dos válvulas de 3/4" NGT en la entrada y la salida, cumpliendo la normativa CGA 660/820 con su tapón.
 - Las válvulas no pueden presentar corrosión, adaptaciones o modificaciones. No deben estar trancadas ni presentar fugas
 - Los cilindros deben tener al menos 3 fusibles de 3/4" en NGT.
 - Los cilindros deben tener capuchón de protección de válvulas.
 - Los cilindros deben tener sus etiquetas de seguridad.
- *Los cilindros deben tener su placa con las siguientes informaciones: Capacidad comercial, Tara, Capacidad de agua, Peso lleno, Número de Serie, Año de fabricación, Fecha de realización de la última prueba hidrostática (5 años máximo)
- * Los cilindros deben ser de color plateado o amarillo.
- *El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en el mercado, deberá ser evidenciada con la presentación de las certificaciones de buen servicio de por lo menos dos (2) clientes que haga constar que ha suplido bienes correspondientes al objeto de contratación del presente proceso de licitación, su cumplimiento con la calidad del producto y cumplimiento de plazos de entrega, en procesos similares.
- *El Oferente/Proponente deberá presentar una certificación de al menos un (1) proveedor en el que se indique que han tenido lazos comerciales durante por lo menos cinco (5) años

Mayobánex López Toribio
001-1712613-6

Yajaira Castillo
002-0149446-5

Jose Antonio Vicente Jimenez
001-0016130-6

