

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Transformadores 75kva, 7200 vac, 277/480 vac

39121001201

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Poste
 Capacidad: 75 Kva
 Tipo de Conexión: Y/Y
 Voltaje Primario: 7200/12470 Voltios
 Voltaje Secundario: 277/480 voltios
 Frecuencia: 60 Hz
 Fase: monofasico 1PH
 Sumergido en aceite ASTM D3487
 Color gris

Especificaciones Técnicas

- Tanque del transformador: Construcción del tipo sellado
- Normas de fabricacion y ensayos: ANSI 57.12.00, ANSI 57.12.90
- Placa: La información de datos
- Copia original de las certificaciones de todos los datos y resultados de las pruebas a dicho equipo/ Sello de Homologación
- Valvula de alivio, bushings de porcelana, conector de tierra, ganchos de lzajes,
- Regulacion de tension 10%

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Las pruebas son las exigidas por EDENORTE, en la homologacion. Se debe entregar una prueba certificada por un laboratorio de la calidad del aceite utilizado, deben ser llenado de aceite y sellado en presencia de un supervisor de la Institucion contratante


 Juan Carlos ortiz Rosario
 054-0061456-5


 Luis O. Nivar Cabrera
 002-0082936-4


 Ricardo de los Santos
 402-0060088-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Tranformadores 15kva, 7200 vac,277/480vac

39121002087

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Poste
 Capacidad: 15 Kva
 Tipo de Conexión: Y/Y
 Voltaje Primario: 7200/12470 Voltios
 Voltaje Secundario: 277/480 voltios
 Frecuencia: 60 Hz
 Fase: monofasico 1PH
 Sumergido en aceite ASTM D3487
 Color gris

Especificaciones Técnicas

- Tanque del transformador: Construcción del tipo sellado
- Normas de fabricacion y ensayos: ANSI 57.12.00, ANSI 57.12.90
- Placa: La información de datos correspondientes a fabricacion.
- Copia original de las certificaciones de todos los datos y resultados de las pruebas a dicho equipo/ Sello de Homologación
- de alivio, bushings de porcelana, conector de tierra, ganchos de Izajes,
- Regulacion de tension 10%

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Las pruebas son las exigidas por EDENORTE, en la homologacion. Se debe entregar una prueba certificada por un laboratorio de la calidad del aceite utilizado, deben ser llenado de aceite y sellado en presencia de un supervisor de la Institucion contratante

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5



Ricardo de los Santos
402-0060088-3

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004
Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Transformadores 25kva, 7200 vac,277/480vac

39121002088

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Poste
Capacidad: 25 Kva
Tipo de Conexión: Y/Y
Voltaje Primario: 7200/12470 Voltios
Voltaje Secundario: 277/480 voltios
Frecuencia: 60 Hz
Fase: monofasico 1PH
Sumergido en aceite ASTM D3487
Color gris

Especificaciones Técnicas

- Tanque del transformador: Construcción del tipo sellado
- Normas de fabricacion y ensayos: ANSI 57.12.00, ANSI 57.12.90
- Placa: La información de datos correspondientes a fabricacion. • Copia
- original de las certificaciones de todos los datos y resultados de las pruebas a dicho equipo/ Sello de Homologación • Valvula
- de alivio, bushings de porcelana, conector de tierra, ganchos de Izajes,
- Regulacion de tension 10%

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Las pruebas son las exigidas por EDENORTE, en la homologacion. Se debe entregar una prueba certificada por un laboratorio de la calidad del aceite utilizado, deben ser llenado de aceite y sellado en presencia de un supervisor de la Institucion contratante


Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5


Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4


Ricardo de los Santos
402-0060088-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004
Pagina: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Tranformadores 50kva, 7200 vac,277/480 vac

39121002090

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Poste
Capacidad: 50 Kva
Tipo de Conexión: Y/Y
Voltaje Primario: 7200/12470 Voltios
Voltaje Secundario: 277/480 voltios
Frecuencia: 60 Hz
Fase: monofasico 1PH
Sumergido en aceite ASTM D3487
Color gris

Especificaciones Técnicas

- Tanque del transformador: Construcción del tipo sellado
- Normas de fabricacion y ensayos: ANSI 57.12.00, ANSI 57.12.90
- Placa: La información de datos
- Copia original correspondientes a fabricacion.
- Copia original de las certificaciones de todos los datos y resultados de las pruebas a dicho equipo/ Sello de Homologación
- Valvula de alivio, bushings de porcelana, conector de tierra, ganchos de Izajes,
- Regulacion de tension 10%

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Las pruebas son las exigidas por EDENORTE, en la homologacion. Se debe entregar una prueba certificada por un laboratorio de la calidad del aceite utilizado, deben ser llenado de aceite y sellado en presencia de un supervisor de la Institucion contratante

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4

Ricardo de los Santos
402-0060088-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Tranformadores 37.5kva, 7200 vac, 277/480 Vac

39121002011

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Poste
 Capacidad: 35.5 Kva
 Tipo de Conexión: YY
 Voltaje Primario: 7200/12470 Voltios
 Voltaje Secundario: 277/480 voltios
 Frecuencia: 60 Hz
 Fase: monofasico 1PH
 Sumergido en aceite ASTM D3487
 Color gris

Especificaciones Técnicas

- Tanque del transformador: Construcción del tipo sellado
 - Normas de fabricacion y ensayos: ANSI 57.12.00, ANSI 57.12.90
 - Placa: La información de datos correspondientes a fabricacion.
 - original de las certificaciones de todos los datos y resultados de las pruebas a dicho equipo/ Sello de Homologación
 - de alivio, bushings de porcelana, conector de tierra, ganchos de lzajes,
 - Regulacion de tension 10%
- Copia
 • Valvula

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Las pruebas son las exigidas por EDENORTE, en la homologacion. Se debe entregar una prueba certificada por un laboratorio de la calidad del aceite utilizado, deben ser llenado de aceite y sellado en presencia de un supervisor de la Institucion contratante

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4



Ricardo de los Santos
402-0060088-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Transformadores 250kva, 7200 vac,277/480vac

39121002060

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Poste
 Capacidad: 250 Kva
 Tipo de Conexión: Y/Y
 Voltaje Primario: 7200/12470 Voltios
 Voltaje Secundario: 277/480 voltios
 Frecuencia: 60 Hz
 Fase: monofasico 1PH
 Sumergido en aceite ASTM D3487
 Color gris

Especificaciones Técnicas

- Refrigeracion ONAN
 - Normas de fabricacion y ensayos: ANSI 57.12.00, ANSI 57.12.90
 - Placa: La información de datos correspondientes a fabricacion.
 - original de las certificaciones de todos los datos y resultados de las pruebas a dicho equipo/ Sello de Homologación
 - de alivio, bushings de porcelana, conector de tierra, ganchos de lzajes,
 - Regulacion de tension 10%
- Copia
 - Valvula

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Las pruebas son las exigidas por EDENORTE, en la homologacion. Se debe entregar una prueba certificada por un laboratorio de la calidad del aceite utilizado, deben ser llenado de aceite y sellado en presencia de un supervisor de la Institucion contratante

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4

Ricardo de los Santos
402-0060088-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 03

Página: 1 de 1

Fecha: 25-mar-2025

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

UPS

26111722201

Descripción del Bien o Servicio

Adquisición de UPS.

Especificaciones Técnicas

1-Capacidad de potencia de salida: 300VA/700VA.

7-Conexiones de salida: (3) NEMA 5-15R (Respaldo de batería).

2-Frecuencia de salida: (sincronizada con la red) 50/60Hz +/- 3Hz.

8-Frecuencia de entrada: 50/60Hz +/- 3Hz.

3-Entrada de Voltaje: 120V.

9-Tiempo de recarga: 8 hora(s).

4-Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 98-140V.

10-Regimen nominal de sobretensiones: 480 joules

5-Equipo Nuevo, Embalado y empaçado original, NO REFURBISH.

11-Garantía: 6 meses de garantía en piezas y servicios por el oferente.

6-Tensión nominal: 120V.

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento


1-Entrega total en Suministro Inapa Central

Observaciones

Proveer manual o brochure del producto en idioma español (Subsanable)

Juan I. Valerio
001-1549211-8

Ricardo de los Santos
402-00600883


Juan Carlos Ortiz Rosario
 054-0061456-5



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Electromecánica

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CONTACTOR DE 75 HP

39121529220

Descripción del Bien o Servicio

Contactor para arranque de motores de inducción, 3 polos, contactos auxiliares NO/NC.,

Especificaciones Técnicas

Voltaje de circuito control (bobina)

100 a 250 Volt. AC/CC

Voltaje nominal del motor

460 V. 60hz

Corriente nominal del motor

95 Amp.

Corriente operacional AC-3 (Ie)

135 amp. (440V.)

Maximo Voltage de operación

600 V

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de 6 meses (del oferente) la hoja de datos debe ser original del fabricante, en español,

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4

Ricardo de los Santos
402-0060088-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Electromecánica

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CONTACTOR DE 100 HP

39121529216

Descripción del Bien o Servicio

Contactor para arranque de motores de inducción, 3 polos, contactos auxiliares NO/NC.,

Especificaciones Técnicas

Voltaje de circuito control (bobina)

100 a 250 Volt. AC/CC

Voltaje nominal del motor

460 V. 60hz

Corriente nominal del motor

126 Amp.

Corriente operacional AC-3 (Ie)

165 amp. (440V.)

Maximo Voltage de operación

600 V

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de 6 meses (del oferente) la hoja de datos debe ser original del fabricante, en español,

Criterio de Almacenamiento

Observaciones


 Juan Carlos ortiz Rosario
 054-0061456-5


 Luis O. Nivar Cabrera
 002-0082936-4


 Ricardo de los Santos
 402-0060088-3




FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Electromecánica

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CONTACTOR DE 150 HP

39121529217

Descripción del Bien o Servicio

Contactor para arranque de motores de inducción, 3 polos, contactos auxiliares NO/NC.,

Especificaciones Técnicas

Voltaje de circuito control (bobina)

100 a 250 Volt. AC/CC

Voltaje nominal del motor

460 V. 60hz

Corriente nominal del motor

175 Amp.

Corriente operacional AC-3 (Ie)

225 amp. (440V.)

Maximo Voltage de operación

600 V

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de 6 meses (del oferente) la hoja de datos debe ser original del fabricante, en español.

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4

Ricardo de los Santos
402-0060088-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Electromecánica

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CONTACTOR DE 200 HP

39121529218

Descripción del Bien o Servicio

Contactor para arranque de motores de inducción, 3 polos, contactos auxiliares NO/NC.,

Especificaciones Técnicas

Voltaje de circuito control (bobina)

100 a 250 Volt. AC/CC

Voltaje nominal del motor

460 V. 60hz

Corriente nominal del motor

235 Amp.

Corriente operacional AC-3 (Ie)

385 amp. (440V.)

Maximo Voltage de operación

600 V

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución


Garantía de 6 meses (del oferente) la hoja de datos debe ser original del fabricante, en español,

Criterio de Almacenamiento

Observaciones


Juan Carlos ortiz Rosario

054-0061456-5



Luis O. Nivar Cabrera

002-0082936-4


Ricardo de los Santos

402-0060088-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004
Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Electromecánica

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CONTACTOR DE 250 HP

39121529212

Descripción del Bien o Servicio

Contactor para arranque de motores de inducción, 3 polos, contactos auxiliares NO/NC.,

Especificaciones Técnicas

Voltaje de circuito control (bobina)

100 a 250 Volt. AC/CC

Voltaje nominal del motor

460 V. 60hz

Corriente nominal del motor

285 Amp.

Corriente operacional AC-3 (Ie)

305 amp. (440V.)

Maximo Voltage de operación

600 V

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de 6 meses (del oferente) la hoja de datos debe ser original del fabricante, en español,

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Ricardo de los Santos
402-0060088-3

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4



12

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Electromecánica

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CONTACTOR DE 350 HP

39121529219

Descripción del Bien o Servicio

Contactor para arranque de motores de inducción, 3 polos, contactos auxiliares NO/NC.,

Especificaciones Técnicas

Voltaje de circuito control (bobina)

100 a 250 Volt. AC/CC

Voltaje nominal del motor

460 V. 60hz

Corriente nominal del motor

380 Amp.

Corriente operacional AC-3 (Ie)

420 amp. (440V.)

Maximo Voltage de operación

600 V

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de 6 meses (del oferente) la hoja de datos debe ser original del fabricante, en español,

Criterio de Almacenamiento

Observaciones


Juan Carlos ortiz Rosario

054-0061456-5


Ricardo de los Santos

402-0060088-3


Luis O. Nivar Cabrera

002-0082936-4



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Fecha: 25-mar-2025

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Electromecánica

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CONTACTOR DE 400 HP

39121529214

Descripcion del Bien o Servicio

Contactor para arranque de motores de induccion, 3 polos, contactos auxiliares NO/NC.,

Especificaciones Técnicas

Voltaje de circuito control (bobina)

100 a 250 Volt. AC/CC

Voltaje nominal del motor

460 V. 60hz

Corriente nominal del motor

440 Amp.

Corriente operacional AC-3 (Ie)

580 amp. (440V.)

Maximo Voltage de operación

600 V


OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de 6 meses (del oferente) la hoja de datos debe ser original del fabricante, en español.

Criterio de Almacenamiento


Observaciones


Juan Carlos Ortiz Rosario

054-0061456-5


Ricardo de los santo

402-0060088-3


Luis O. Nivar Cabrera

002-0002936-4



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Electromecánica

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CONTACTOR DE 600 HP

39121529215

Co

Contactor para arranque de motores de inducción, 3 polos, contactos auxiliares NO/NC.,

Especificaciones Técnicas

Voltaje de circuito control (bobina)

100 a 250 Volt. AC/CC

Voltaje nominal del motor

460 V. 60hz

Corriente nominal del motor

660 Amp.

Corriente operacional AC-3 (Ie)

750 amp. (440V.)

Maximo Voltage de operación

600 V

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de 6 meses (del oferente) la hoja de datos debe ser original del fabricante, en español,

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5

Ricardo de los Santos
402-0060088-3

Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4



15

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Tranformador seco 200 W

39121002098

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Seco
 Capacidad: 200 W.
 Voltaje Primario: 480 Vac
 Voltaje Secundario: 120/240
 Frecuencia: 60 Hz
 Fase: monofasico 1PH

Especificaciones Técnicas

Nucleo de hierro en laminas tipo E, borneras de conexión, primario y secundario, placa de identificación

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Juan Carlos ortiz Rosario
 054-0061456-5



Ricardo de los Santos
 402-0060088-3

Luis O. Nivar Cabrera
 002-0082936-4



16

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Tranformador seco 150 W

39121002099

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Seco
 Capacidad: 150 W.
 Voltaje Primario: 480 Vac
 Voltaje Secundario: 120/240
 Frecuencia: 60 Hz
 Fase: monofasico 1PH

Especificaciones Técnicas

Nucleo de hierro en laminas tipo E, borneras de conexión, primario y secundario, placa de identificación

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

[Handwritten signature]

Juan Carlos ortiz Rosario
 054-0061456-5

[Handwritten signature]

Ricardo de los Santos
 402-0060088-3

[Handwritten signature]

Luis O. Nivar Cabrera
 002-0082936-4



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004
Pagina: 1 de 1

Versión: 03

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Transformador seco 250 W

39121002220

Descripción del Bien o Servicio

Transformador Eléctrico:

Tipo: Seco
Capacidad: 250 W.
Voltaje Primario: 480 Vac
Voltaje Secundario: 120/240
Frecuencia: 60 Hz
Fase: monofasico 1PH

Especificaciones Técnicas

Nucleo de hierro en laminas tipo E, borneras de conexión, primario y secundario, placa de identificacion


OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de un año

Criterio de Almacenamiento

Observaciones


Juan Carlos ortiz Rosario
054-0061456-5


Luis O. Nivar Cabrera
002-0082936-4


Ricardo de los Santos
402-0060088-3

